

[illegible]

Примечание:

1. Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 апреля 2009 г. N 160 "О поручении исполнения охранных зон объектов электротехнического и электротехнологического назначения, расположенных в границах таких зон" охранная зона ВЛ 10 кВ составляет 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов.
2. Охранная зона запрашивается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасность объектов электротехнического назначения, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь применение крайних мер защиты персонала и имущества физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Примечание:

- Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения и прочие объекты капитального строительства отсутствуют
- Объекты действующего религиозного, культурного назначения отсутствуют
- Объекты историко-культурного назначения отсутствуют
- Границы территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отсутствуют

ООО "Ригон-Нефть"						Проект планировки территории для строительства объекта ООО "Ригон-Нефть" "ВЛ 10 кВ для электроснабжения Самарского месторождения" в границах сельского поселения Алагуард Алексеевского района Самарской области		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Исполнитель				Асанова Н.В.				
Директор				Хован Н.А.				
<div>Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.</div>						Стадия	Лист	Листов
						ПП	1	1
Советом города и с соблюдением установленных территории. Советом города, территории, расположенные на территории "СЗ" при условии, что в составе территории (земельного участка) не содержится земель, находящихся в собственности государственной территории в составе территории в городе. Матрица 12.000. проект планировки территории.						ООО "Самарская землеустроительная компания"		